

Reporte de Calidad de Agua Potable del 2007

(Reporte Confiable del Consumidor)

CIUDAD DE HUMBLE

Teléfono: 281/446-2327 o 281/446-3061

Nota Especial para los ANCIANOS, BEBÉS, PACIENTES DE CÁNCER, personas con SIDA y otros problemas de inmunidad:

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes del agua que la población general. Personas con problemas de salud como; personas con transplantes de órganos, SIDA o cualquier otra enfermedad del sistema de inmunidad, ancianos, y bebés pueden ser más vulnerables a infecciones. Estas personas deben consultar especialistas de la salud para que se les aconseje sobre agua potable. Las oficinas de EPA y el Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) tienen guías disponibles para disminuir el riesgo de infección ocasionadas por Criptosporidios y otros contaminantes microscópicos llamando al (800-426-4791) Línea Directa de Agua Sana Potable.

Oportunidades de Participación Pública

Fechas: lunes a viernes
Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Departamento de Servicios Públicos
de la Ciudad de Humble
102 Granberry
Humble, Texas 77338
Teléfono: 281/ 446-2327

Para información adicional acerca de juntas públicas (acerca de su agua potable), o para pedir que se programe una, por favor llámenos.

(PAGE 1)

Nuestra Agua Potable Cumple o Excede Todos los Requisitos Federales de Agua Potable (EPA)

Este reporte es un resumen de la calidad de agua que proveemos a nuestros clientes. El análisis fue realizado utilizando los recientes datos de las pruebas requeridas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), y son presentados en las tablas adjuntas. Esperamos que esta información les ayude a conocer mejor lo que contiene su agua potable.

FUENTES DE AGUA: Las fuentes de agua potable (tanto el agua corriente como la agua embotellada) incluye los ríos, los lagos, las corrientes, las charcas, los depósitos, y posos. Mientras el agua se traslada sobre la superficie de la tierra o por el suelo, se disuelve naturalmente – produciendo minerales y a veces, materia radioactiva, y puede recoger sustancias que resultan de la presencia de animales o de la actividad humana. Los contaminantes que pueden ser presentes en el agua de la fuente antes de tratamiento incluye: microbios, contaminantes inorgánicos, pesticidas, herbicidas, contaminantes radioactivos, y contaminantes químicos.

En Español

Este reporte incluye información en español sobre el agua potable. Para obtener una copia de esta traducción favor de hablar al teléfono 281/446-2327.

¿De donde obtenemos el Agua Potable?

Nuestra agua potable se obtiene de fuentes del agua subterránea. Viene de lagos/de ríos/de depósito/y de acuíferos siguientes: FUENTES MÚLTIPLES DE PLANTAS/MEZCLADAS. La susceptibilidad del agua de la fuente para sus fuentes del agua potable está siendo puesto al día por la Comisión de Texas en calidad ambiental y nos será proporcionado actualmente este año. El informe describirá la susceptibilidad y los tipos de componentes que puedan entrar en el contacto con su fuente del agua potable basada en actividades humanas y condiciones naturales. La información contenida en el reporte permitirá que enfoquemos nuestras estrategias de la protección del agua de la fuente. Para más información sobre gravámenes del agua de la fuente y esfuerzos de la protección en nuestro sistema, por favor de contactarnos.

Toda el Agua Potable Puede Contener Contaminantes

Cuando el agua potable cumple con los requisitos federales podría no tener algún beneficio de salud comprar agua embotellada o utilizar filtros. Agua potable, incluyendo agua embotellada, puede contener al menos pequeñas cantidades de contaminantes. La presencia de contaminantes que el agua posee, no indica necesariamente que es un riesgo para la salud. Más información sobre contaminantes y efectos potenciales sobre la salud pueden ser obtenidas llamando a la línea directa de la Agencia de Protección Ambiental de Agua Sana Potable (800-426-4791).

Constituyentes Secundarios

Muchos componentes (como calcio, sodio, o hierro) que son frecuentemente encontrados en el agua potable pueden causar problemas con el olor, sabor, y color. Los componentes del sabor y del olor se llaman componentes secundarios y son regulados por el estado de Texas y no por el EPA. Estos componentes no son causa para preocuparse por la salud. Por lo tanto, los secundarios no son requeridos ser reportados en este documento pero pueden tener un gran efecto en la apariencia y sabor de su agua.

Acerca de la Tabla Adjunta

La tabla adjunta contiene todos los constituyentes del agua regulados por el gobierno federal, los cuales han sido encontrados en su agua potable. La agencia EPA de los Estados Unidos requiere que los sistemas de agua sometan hasta 97 pruebas de constituyentes.

DEFINICIONES

Nivel Máximo de Contaminante (MCL)

El nivel más alto permitido de un contaminante en el agua potable. Los MCLs han sido establecidos lo más cerca posible de los MCLGs utilizando el mejor tratamiento tecnológico disponible.

Meta del Nivel Máximo de Contaminante (MCLG)

El nivel de un contaminante en el agua potable el cual no es considerado como riesgo para la salud. MCLGs permiten un margen de seguridad.

El Desinfectante Residual máximo DE Nivel (MRDL)

El más alto del desinfectante permitido en el agua potable. Allí convence la evidencia que esa adición de un desinfectante es necesario para el control de contaminantes microbianos.

El Desinfectante Residual Máximo de Meta (MRDLG)

El nivel de un desinfectante de agua potable cuando no hay el riesgo conocido ni esperado a la salud. MRDLGs no refleja los beneficios del uso de desinfectantes para controlar la contaminación microbiana.

Técnica de Tratamiento (TT)

Proceso requerido con intención de reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.

Nivel de Acción (AL)

La concentración de un contaminante, la cual si se excede, indica que un tratamiento u otros requisitos los cuales un sistema de agua debe seguir.

ABREVIACIONES

NTU -	Unidades de turbicidad Nefelometrías
MFL -	Millones de fibras por litro (medida de asbestos)
Pci/l -	Pico curios por litro (medida de radioactividad)
Ppm -	Partes por millón, o miligramos por litro (MG/l)
Ppb -	Partes por billón, o microgramos por litro (ug/l)
Ppt -	Partes por trillón, o nano gramos por litro
Ppq -	Partes por cuatrillón, o pico gramos por litro

Contaminantes Inorgánicos

<u>Año</u>	<u>Contami- nante</u>	<u>Nivel Promedio</u>	<u>Nivel Mínimo</u>	<u>Nivel Máximo</u>	<u>MCL</u>	<u>MCLG</u>	<u>Unidad de Medida</u>	<u>Origen de Contaminante</u>
<u>'06- '05</u>	Arsénico	1.35	0	2.7	10	0	ppb	Erosión de depósitos naturales; escurrimientos de huertas; desperdicios de producción de productos electrónicos.
<u>'06- '05</u>	Bario	0.188	0.063	0.313	2	2	ppm	Descarga de desperdicios de perforación; descarga de refinerías de metales; erosión de depósitos naturales.
<u>'07- '05</u>	Fluoruro	0.32	0.1	0.67	4	4	ppm	Erosión de depósitos naturales, aditivo del agua el cual le ayuda a fortalecer los dientes; descarga de fábricas de fertilizantes y de aluminio.
<u>'07</u>	Nitrato	0.13	0	0.63	10	10	ppm	Escurrecimiento por uso de fertilizantes; fugas de tanques sépticos, drenaje; Erosión de depósitos naturales
<u>'02- '05</u>	Radio Combinado 226 & 228	0.7	0	1.3	5	0	pCi/L	Erosión de depósitos naturales.
<u>'02- '05</u>	Beta total emitido	3.1	0	4.7	50	0	pCi/L	Pudrición de depósitos naturales y depósitos hechos por el ser humano.

<u>'02-</u> <u>'05</u>	Alpha total	4.6	1.9	7.6	15	0	pCi/L	Erosión de depósitos naturales.
---------------------------	--------------------	-----	-----	-----	----	---	-------	---------------------------------

Información Adicional de Salud Requerida sobre Arsénico

El nivel de contaminante mas alto (MCL) de arsénico bajara de 0.05 MG/l (CCR – 50 ppb) ah 0.01 MG/l (CCR – 10 ppb) efectivo el 23 de enero de 2006. El EPA y los estados continúan conversando sobre el nivel. Hasta que esto se pueda llegar a un acuerdo, el TCEQ esta proporcionando los siguientes efectos del vocabulario de acuerdo con el Nuevo Reporte de Confianza del Consumidor (CCR).

Puesto que el nivel más alto de arsénico reportado en este reporte es entre 5 ppb y 10 ppb, esta información es exigida por el EPA:

“Mientras su agua potable cumple con las normalidades de arsénico puesto por el EPA, aún contiene niveles bajos de arsénico. El EPA balancea la normalidad de los posibles riesgos de salud de arsénico contra el costo que sería deshacernos del arsénico en el agua potable: El EPA continúa estudiando los riesgos de salud causados por niveles bajos de arsénico, el cual es un mineral que se sabe que en altas concentraciones puede causar cáncer a seres humanos y también puede causar otros riesgos de salud como daños a la piel y problemas circulatorios.”

Contaminantes Orgánicos:

<u>Año</u>	<u>Contaminante</u>	<u>Nivel Promedio</u>	<u>Nivel Mínimo</u>	<u>Nivel Máximo</u>	<u>MCL</u>	<u>MCLG</u>	<u>Unidad de Medida</u>	<u>Origen de Contaminante</u>
'07	Atrazin	0.25	0.11	.39	3	3	ppb	Salida del herbicida usado en cosechas
'06	Simazin	0.13	0.13	0.13	4	4	ppm	Descargado de fábricas del petróleo y del producto químico/de salida del herbicida.

Nivel Desinfectante de Residuo Máximo

<u>Año</u>	<u>Contaminante</u>	<u>Nivel Promedio</u>	<u>Nivel Mínimo</u>	<u>Nivel Máximo</u>	<u>MCL</u>	<u>MCLG</u>	<u>Unidad de Medida</u>	<u>Origen de Contaminante</u>
'07	Cloro	1.08	0.4	2.2	4	4	ppb	Desinfectante usado para controlar microbios

Desinfección de Subproductos:

<u>Año</u>	<u>Contaminante</u>	<u>Nivel Promedio</u>	<u>Nivel Mínimo</u>	<u>Nivel Máximo</u>	<u>MCL</u>	<u>Unidad de Medida</u>	<u>Origen de Contaminante</u>
'07	Ácidos totales de Halo acético	0.2	0	1.1	80	ppb	El subproducto de la desinfección de agua potable.

Contaminantes No Regulados:

Bromo de formo, el cloroformo, el di cloro de bromo metano, y el di bromo de cloro metano, son subproductos de la desinfección. No hay nivel máximo del contaminante para estos productos químicos en el punto de entrada de la distribución

<u>Año</u>	<u>Conta- minante</u>	<u>Nivel Promedio</u>	<u>Nivel Minimo</u>	<u>Nivel Máximo</u>	<u>Unidad de Medida</u>	<u>Origen de Contaminante</u>
'07	Cloro- formo	5.7	5.7	5.7	ppb	Subproducto de la desinfección del agua potable
'07	Bromo di cloro metano	1.3	1.3	1.3	ppb	El subproducto de la desinfección de agua potable.

Turbiedad

La turbiedad no tiene ningún efecto de salud. Sin embargo, la turbiedad puede interferir con la desinfección y proporcionar un medio para el crecimiento microbiano. La turbiedad puede indicar la presencia de organismos que causan enfermedades. Estos organismos incluyen bacterias, virus, y los parásitos que pueden causar síntomas tales como náusea, calambres, diarrea, y dolores de cabeza.

<u>Año</u>	<u>Contami- nante</u>	<u>Medida Mas Alta</u>	<u>Los % mensuales más bajos de muestras que satisfacen el límite</u>	<u>Limites de Turbiedad</u>	<u>Unidad de Medida</u>	<u>Origen de Contaminante</u>
<u>07</u>	Turbiedad	0.12	100.0	0.3	NTU	Descarga de tierra

Coliforme Total

LAS PRUEBAS MENSUALES NO ENCONTRARON NINGUNA BACTERIA DEL COLIFORMO

Coliforme Fecal

LAS PRUEBAS MENSUALES NO ENCONTRARON NINGUNA BACTERIA FECAL DEL COLIFORMO

Plomo y Cobre

<u>Año</u>	<u>Conta- minante</u>	<u>El 90vo Porcentaje</u>	<u>Sitios que Excedieron Nivel de Acción</u>	<u>Nivel de Acción</u>	<u>Unidad de Medida</u>	<u>Origen de Contaminante</u>
<u>2007</u>	Plomo	3.5	0	15	ppb	La corrosión de sistemas de instalación de cañerías de casa; la erosión de depósitos naturales.
<u>2007</u>	Cobre	0.104	0	1.3	ppm	La corrosión de sistemas de instalación de cañerías de Casa; la erosión de depósitos naturales; lixiviando de conservantes de madera.

(PAGE 4)